



VERPLICHTINGEN INZAKE NUTSLEIDINGEN IN EEN OPENLUCHTRECREATIEF VERBLIJF

A. ELEKTRICITEIT

Ieder kampeerverblijf moet voorzien zijn van een automatische differentieschakelaar met grote gevoeligheid (30 mA).

Elk stopcontact moet voorzien zijn van een aardingspen. Het is natuurlijk overduidelijk dat deze aardingspen verbonden moet worden met de aardelektrode van de massa's van de voedingsinstallatie.

De zekeringen in een openluchtrecreatief verblijf mogen maximaal 10amp bedragen.

Nieuwe elektrische installaties moeten voorzien worden van zekeringen van het omwisselbare type.

Elke nieuwe elektrische installatie of elke uitbreiding op een bestaande installatie moet voor het onder spanning zetten gekeurd worden door een erkend organisme.

Minimum diameter elektriciteitskabels:

- Badkamer: 2,5 mm², zowel verlichting als stopcontacten (aparte differentieschakelaar van 0,03 A).
- Verlichting: 1,5 mm²
- Stopcontacten: 2,5 mm² (max. 8 per circuit).

ALGEMEEN

Openluchtrecreatieve verblijven moeten in principe worden gelijkgesteld met een klassieke huishoudelijke installatie en ook als dusdanig worden uitgevoerd. De algemene reglementering is dan ook van toepassing op deze verblijven.

Het niet naleven van vernoemde reglementeringen en verplichtingen heeft uit veiligheidsoverweging (brand, elektrocutiegevaar,..) onmiddellijke afsluiting van stroom tot gevolg.

B. GAS

Bij gebruik dienen de gasflessen steeds rechtstaand opgesteld te zijn.

De gasflessen mogen niet beneden het maaiveld geplaatst worden.

Uitsluitend slangen aanwenden bestemd voor het gebruik van vloeibare petroleumgas en ze regelmatig vervangen.

De slang(en) moet(en) zichtbaar gecontroleerd kunnen worden over heel haar lengte die de 2 meter niet mag overschrijden. De uiteinden van de slang worden door middel van klemringen, aangepast aan de afmetingen van de slang op de gummidrager bevestigd.

Om de 2 jaar zal een erkend organisme overgaan tot het keuren van de gasinstallatie, waterleidingen en het elektrische gedeelte, het vorige keuringsbewijs mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Wanneer het gaat om gasleidingen langer dan 2 meter, kan dit door middel van de gepaste hulpstukken de slang verlengd worden met koperen buizen.

De kraan van de flessen onmiddellijk na gebruik sluiten en zeker wanneer men geruime tijd afwezig is.

De gasflessen (maximum 2 flessen van 18 kg) moeten veilig opgeborgen worden in een kast die niet groter is dan de plaats nodig voor de opberging van deze 2 gasflessen. Verluchting moet kunnen gebeuren en in geval van volledige afsluiting moet er steeds de mogelijkheid zijn om de gasfles dicht te draaien.

In geval van plaatsing van gasgeisers moet rekening worden gehouden met de wettelijke voorschriften ter zake.

ALGEMEEN

Openlucht recreatieve verblijven moeten in principe worden gelijkgesteld met een klassieke huishoudelijke installatie en ook als dusdanig worden uitgevoerd. De algemene reglementering is dan ook van toepassing op deze verblijven.

Het niet naleven van vernoemde reglementeringen en verplichtingen heeft uit veiligheidsoverwegingen (ontploffing, verstikking,..) onmiddellijke afsluiting van gas tot gevolg.

C. WATER

1. Het gebruik van water is strikt beperkt tot het huishoudelijk gebruik ervan. Het gebruik van waterslangen en hogedrukreiniger zijn verboden vanaf 1 juli tot 1 september.
2. Indien men geruime tijd afwezig is, moet de water toevoerkraan dichtgedraaid worden.
3. Voor de winterperiode wordt er vanuit gegaan dat iedere eigenaar van een openlucht recreatief verblijf het nodige heeft gedaan om vorstschade te voorkomen. Deze blijft verantwoordelijk voor vorstschade.
4. Lekkende kranen worden geacht onmiddellijk hersteld te worden.

D. RIOLERING

1. De riolering op het terrein is bestemd voor huishoudelijk afvalwater.
2. Enkel het gebruik van toiletpapier is toegelaten.
3. Vetten en andere soorten producten moeten door de huurder zelf meegenomen worden en gedeponeed worden in een daartoe bestemde container in het zijn milieupark van zijn woonplaats.
- 4 In geen geval mag afvalwater op het terrein of onder en rond het openlucht recreatief verblijf worden uitgegoten.